

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача по  
организационным вопросам филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Тольятти»  
Буцык В. В.

«08» июня 2022 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 08.06.2022 г. № 2892

#### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования, и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по программе дополнительного образования детей АНО ДО «ЦАО «НЕСКОЛА» по адресу: 445045, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Чайкиной, д.87, 1 этаж п.№ 19

**2. Заказчик:** Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр альтернативного образования "НЕСКОЛА"

**2.1. Юридический адрес:** 445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, влд. 8, офис 302

**2.2 Фактический адрес:** 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л.Чайкиной, д. 87, п.№19.

#### 3. Изготовитель (разработчик):

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №914 от 11.05.2022 г.;

- 2) Выписка из ЕГРЮЛ;
- 3) Договор аренды части нежилого помещения № 2/2022а от 04.05.2022 г.;
- 4) Выкопировка плана помещений из техпаспорта;
- 5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 23.05.2022 г.

## **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

АНО ДО «ЦАО «НЕСКОЛА» арендует помещение в МБОУ ДО ГЦИР по адресу: 445045, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Л.Чайкиной, 87 на основании Договора аренды части нежилого помещения №2/2022а от 04.05.2022г. общей площадью 45,2 кв.м.

По данному адресу заявлена образовательная деятельность по программам дополнительного образования: Подготовка к школе «Ступеньки к школе».

Территория здания размещена за пределами промышленных объектов и производств. оборудована наружным освещением.

Покрытие проездов, подходов и дорожек к зданиям выполнены из асфальтобетона, тротуарной плитки, без дефектов, что соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Количество обучающихся 24 человек, разделенных на 2 группы. Возраст обучающихся 5,5-7 лет. Режим работы: 2 дня в неделю с 10:00 ч. до 11:30 ч., 3 занятия в день, продолжительность занятий - 20 минут, перемены - 10 мин, что соответствует требованиям п.3.6.2 СП 2.4.3648-20.

АНО ДО «ЦАО «НЕСКОЛА» арендует следующие помещения в МБОУ ДО ГЦИР:

первый этаж: учебный кабинет по тех.плану п. №19 - площадью 45,2 кв.м.

На первом этаже расположены:

- гардероб (п.№ 21) площадью 28,3 кв.м.,

- туалетная с умывальной для девочек (по тех.плану позиции №30, 30а, 30б, 30в) общей площадью 12, 4 кв.м.,

- туалетная с умывальной для мальчиков (по тех. плану позиции №№ 55, 55а, 55б, 55в) общей площадью 11,5кв.м.

Оборудование учебного кабинета (п. №19): столы (9), стулья (18), стол преподавателя (1), стул преподавателя (1), учебная доска (1), интерактивная доска SMART Board SB480 с диагональю 195 см. (1), проектор (1), что не противоречит требованиям п.2.4.3, п.2.4.4, п.2.4.5 СП 2.4.3648-20.

Учебная доска имеет темное антибликовое покрытие, оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле, что соответствует п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Мебель (столы, стулья) соответствует росту и возрасту обучающихся, обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой и имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не противоречит п. 2.4.3., п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Оборудование приемной-гардеробной: вешалки, скамейки, шкафы.

Внутренняя отделка помещений: потолок – водоземлюсионное окрашивание, стены – влагостойкое водоземлюсионное окрашивание, напольное покрытие – линолеум. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, что соответствует требованиям п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируют организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, что не противоречит требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Освещение естественное и искусственное: искусственное представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами в рабочем состоянии. Во всех помещениях осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения, что соответствует требованиям п.2.8.5, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система водоснабжения, канализации – централизованные. Система отопления – централизованная. Отопительными приборами служат батареи радиаторного типа.

Система вентиляции – естественная и вентканалы. Для проведения проветривания все окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка туалетных с умывальными: стены - на всю высоту облицованы гигиенической глазурованной плиткой, потолок – подвесной «Армстронг», пол - напольная керамическая плитка. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок, что соответствует требованиям п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Оборудование туалетных с умывальной: умывальная раковина, дозатор с жидким мылом, бумажные полотенца, унитаз, держатели для туалетной бумаги, корзина для мусора в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

В целях санитарно-гигиенической оценки условий обучения, предоставлены лабораторные исследования (уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата):

Протокол № 7342 от 08.06.2022 г., Экспертное заключение по результатам испытаний № 2869 от 08.06.2022г. замеров параметров микроклимата в учебном кабинете (п.№19), полученные результаты соответствуют таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Протокол № 7344 от 08.06.2022 г., Экспертное заключение по результатам испытаний № 2870 от 08.06.2022г. замеров параметров освещенности в учебном кабинете (п.№19), полученные результаты соответствуют п.151, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **На основании вышеизложенного:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования, и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по программе дополнительного образования детей АНО ДО «ЦАО «НЕШКОЛА» по адресу: 445045, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Чайкиной, д.87, 1 этаж п.№ 19 на момент обследования 23.05.2022 г.

**Заказчик:** Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр альтернативного образования "НЕШКОЛА"

### **Юридический адрес:**

445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, влд. 8, офис 302

### **Фактический адрес:**

445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л.Чайкиной, д. 87, п.№19.

**соответствуют** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене



Леванова Т. С.